

Bertrand SIKIVIE

N° Ent. 0851.083.641

Huissiers de Justice

Administration : Chainrue 94 à 6940 Barvaux S/Ourthe

Chainrue, 94 - 6940 Barvaux S/Ourthe
Bureaux ouverts tous les jours ouvrables
de 08 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

Tél. 086/21.93.00 - Fax 086/21.93.01
BE30732-0034589-11
sikivie.melotte@skynet.be

Bernard MELOTTE

N° Ent. 0851.100.170

Licencié en Droit

Av. de la Salm, 37A - 6690 - Vielsalm
Bureaux ouverts de 8h30 à 11h30
lundi - mardi - jeudi

Monsieur BOBBAERS Jef

**Augustusstraat, 80
3690 ZUTENDAAL**

E-Mail bobbaers@enzoverder.be

Durbuy, le 17/05/2011

M/Réf : A1035-11 / AL

V/Réf :

Affaire : THERCON SA - BOBBAERS Jef

Contre :

Monsieur,

Sous ce couvert, je vous adresse avec mes vifs remerciements, l'original du constat dressé à votre demande dans la cause reprise ci-dessus.

Le compte de l'étude s'établit comme suit :

28/04/2011 Procès verbal de constat	-181,10	-181,10
13/05/2011 payé à l'étude par le client	181,10	181,10
TOTAL (EUR)		0,00

Tous les frais sont couverts en l'étude.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus dévoués.

Pour l'association,



Annexes :
l'original de l'acte

Bertrand SIKIVIE

N° Ent. 0851.083.641
Chainrue, 94
6940 Barvaux S/Ourthe
Bureaux ouverts de 08h30 à 12h30
et de 14h00 à 17h00
Tous les jours ouvrables

Huissiers de Justice

Tél. 086/21.93.00 - Fax 086/21.93.01

BE30 732-0034589-11
sikivie.melotte@skynet.be

Bernard MELOTTE

N° Ent. 0851.100.170
Licencié en Droit
Av. de la Salm, 37A
6690 Vielsalm
Bureaux ouverts de 8h30 à 11h30
lundi – mardi - jeudi

Administration : Chainrue, 94 à 6940 Barvaux S/Ourthe

PROCES-VERBAL DE CONSTAT

Ref.: A1035-11 / BS

L'an deux mil onze, le vingt-huit avril

A la requête de :

La société anonyme **THERCON**, inscrite au registre de la T.V.A. sous le n°BE-448.595.405, BCE n°0448.595.405, dont le siège social est établi à 2630 AARTSELAAR, Kontichsessteenweg, 52,

Je soussigné Bertrand SIKIVIE, Huissier de Justice de résidence à 6940 DURBUY (Barvaux-sur-Ourthe), Chainrue,94

Après qu'il m'ait été préalablement exposé par Monsieur Jef Bobbaers, expert en climatisation, que dans le cadre d'un projet dans lequel cinq pompes à chaleur sont comparées dans des conditions réelles, il y a lieu de procéder au relevé de différents compteurs se trouvant à Mormont – Erezée Rue du Réservoir 7, chez Monsieur Michael Desirotte ; et dont Monsieur Bobbaers m' a adressé la représentation photographique reprise en annexe et sur laquelle j'appose la date de ce jour, le sceau de mon étude et ma signature.

Me suis rendu ce jour vers 09 heures 30 à Mormont (Erezée) rue [REDACTED] où je rencontre le propriétaire des lieux Monsieur Michael Desirotte auquel je décline mon identité et le but de ma visite.

Il me présente les cinq compteurs dont photographies en annexe et sur lesquels ont été apposées cinq étiquettes : D1-D2-D3-D5-D6.

Je procède au relevé des index sur les différents compteurs et constate que :

Le compteur SONTEX numéro 10251353 sur lequel est apposée l'étiquette D1 affiche l'index 0008809,4

Le compteur de type « décompteur numérique » numéro 10-047995 sur lequel est apposée l'étiquette D2 affiche l'index 00059.

Le compteur ZURC EMS30 sur lequel est apposée l'étiquette D3 affiche l'index 03333,2

Le compteur ZURC EMS30 sur lequel est apposée l'étiquette D5 affiche l'index 00329,4

Le compteur ZURC EMS30 sur lequel est apposée l'étiquette D6 affiche l'index 00000,6

FF 52,51
PC 16,82
VAC 73,56
DOS 13,21
ENR 25,00

TOT 181,10

De tout quoi, je soussigné, huissier de Justice, ai rédigé et clôturé le présent procès-verbal de constat afin de servir pour la requérante à telles fins que de droit et sans aucune reconnaissance préjudiciable.

Sous toutes réserves.

Dont acte. Coût : cent quatre-vingt un euros et dix cents,




L'Huissier de Justice.

Droits d'enregistrement - Application de l'article 8bis du C. enreg.
Droit d'enregistrement : 25,00 EUR

thercon


Meter D1 (Energimeters):

Deze meter bevindt zich in de meterkast op de muur links naast het warmtepomp binnendeel. De kast kan geopend worden met een kunststof sleutel dewelke zich bij de meterkast bevindt.




Meter D2 (Water debietmeter):

Deze meter bevindt zich achter de water opslagtank



Meter D3-D5-D6 (Elektrische energiemeter):

Deze meters bevinden zich in de centrale meterkast.



28/04/2011

Bertrand SIKIVIE & Bernard MELOTTE
Huissiers de Justice

Administration et correspondance :

Chainrue, 94

6940 BARVAUX s/O (Durbuy)

Tél. 086 21 93 00 - Fax 086 21 93 01

N° compte : CSC 702 003 4589-11

Thercon nv Kontichsesteenweg, 52 B-2630 Aartselaar
www.generalbenelux.com